**INFORMACJA**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej**

**z 6 listopada 2026 roku**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**Dotyczy:** jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Trzebisławki, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Trzebisławki, Słupia Wielka, Jaszkowo nr 23 i nr 24, Annopole (bez nr 1, 2, 3), Lorenka, Koszuty-Huby, Żabikowo, Brzeziny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody ze strefy zaopatrzenia Trzebisławki informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 $^{o}$C > 300jtk/1ml, określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22$^{o}$C w wodzie w kranie u konsumenta nie powinna przekraczać 200jtk/1ml.

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tworzenie biofilmu.

**Uwaga**: w stosunku do grup wrażliwych (niemowlęta, dzieci do lat 2 oraz osoby o znacznie obniżonej odporności) zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków.

**Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na cele gospodarcze.**




**Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnej informacji lub komunikatu.**